



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Владимирской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы (телефон доверия 39-99-99)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Владимиру и Судзальскому району**
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
(ул. Спасская, д. 5-а, г. Владимир, 600000)

ПРЕДПИСАНИЕ № 472/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, территориях
(земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению г. Владимира « Детский сад
№62 комбинированного вида»; Заключенной муниципальной бюджетного дошкольного образовательного
учреждения г. Владимира « Детский сад №62 комбинированного вида»;

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, физ. лиц, отчество (последнее –
при наличии) индивидуального предпринимателя, (физического лица-гражданина) объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Владимиру и Судзальскому району управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области – главного государ-
ственного инспектора г. Владимира по пожарному надзору Литвинова Романа Владимировича
от «01» сентября 2018 года №172 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ
«О пожарной безопасности» в период «14» сентября 2018 г. по «09» октября 2018 г. проведена
проверка старшим инспектором отделения ИТ по Фрунзенскому району г. Владимира Архиповым
Сергеем Алексеевичем – Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению г.
Владимира « Детский сад №62 комбинированного вида» по адресу: г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д.
22 «А»;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) ин, пектора (-ов) по пожарному надзору, производи-
теля (-их) проверок, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заключенной Муниципальному бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.
Владимира « Детский сад №62» Матиковой Надеждой Эвберьевной; старшим воспитателем Муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Владимира « Детский сад №62 ком-
бинированного вида» Кистининой Ириной Валентиновной;
(указывается должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), лица, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ Пред- Пред- писания	Вид нарушений требований по- жарной безопасности с указани- ем мероприятия по его устране- нию и конкретного места выяв- ленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наимено- вание нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требова- ния которого (-ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения тре- бований по- жарной безопасно- сти	Отметка (под- пись) о вы- полнении (указывается только вы- полнение)
1.	На чердаке МБДОУ «Детский сад №62 комбинированного вида» осуществляется хранение взрывопожарных веществ и материалов(осуществляется хранение шифера).	Основание: ст. ст.4, 5, 6 №123-ФЗ: «а», «б» п. 23 ППР в РФ;	01 06 2019	
2.	руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, их работо- способности в соответствии с	Основание: ст. ст.4, 5, 6 №123-ФЗ: п. 61 ППР в РФ;	01 06 2019	

	инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами установленными в складских помещениях на территории МБДОУ «Детский сад №62 комбинированного вида».		01.06.2019	
3.	двери лестничных клеток не оборудованы уплотнителями в притворах.	Основание: ст. ст.4, 5, 6 №123-ФЗ; п. 4.2.7 СП 1.13130 2009; п. 6.18 СНиП 21-01-97;	01.06.2019	
4.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта. Распорядительный документ (приказ, распоряжение) при проведении проверки отсутствует.	Основание: ст. ст.4, 5, 6 №123-ФЗ; п. 50 ППР в РФ;	01.06.2019	
5.	Очистка вентиляционных камер, и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта не произведена (соответствующий акт проверки (акт выполненных работ) отсутствует).	Основание: ст. ст.4, 5, 6 №123-ФЗ; п. 50 ППР в РФ;	01.06.2019	
6.	Ограждения на крыше не соответствуют требованиям пожарной безопасности в связи с тем, что не прошли эксплуатационные испытания.	Основание: ст. ст.4, 5, 6 №123-ФЗ; п.24 ППР в РФ.	01.06.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушения требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НП
по Фрунзенскому району г. Владимира
маюр внутренней службы
Викман Андрей Вячеславович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



Старший инспектор отделения НП
по Фрунзенскому району г. Владимира
лейтенант внутренней службы
Архипов Сергей Алексеевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

(подпись)

«09» октября 2018 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Врио заведующего МБПОУ «Летский сад №62»
Костяшина Ирина Валентиновна
(должность, фамилия, инициалы)